

## 数字式三相交流过电压继电器使用说明



### 一、产品功能简介

1. 具有三相过电压、相序及相电压不平衡检测功能，内部有报警蜂鸣器和输出继电器；兼作数字式三相交流电压表。
2. 通过面板按键设置过电压整定值及输出继电器延迟动作时间；电压继电器复位有自动和手动两种方式可选。
3. 面板上面窗口显示检测的实际电压，各相电压自动或手动切换查看；下面为设置窗口，正常时显示过电压设置值，故障时显示故障代码。
4. 直接检测被测电压，无需辅助工作电源。

### 三、技术参数

表一：参数表


参数名称	参数值
测量范围	55~500VAC
误差	0.5 级
被测电压频率	50/60Hz 可选
输出继电器延时	0~99.9 秒
输出继电器触点及容量	2 路输出, 每路 1 常开 1 常闭 (带公共端), 7A/250VAC 或 7A/30VDC
功耗	≤4VA
安装方式	35mm 导轨安装
外形尺寸	107mm (长) × 93mm (宽) × 59 mm (高)
重量	250 克
使用环境温度	-20~60℃
使用环境湿度	10~85%

### 四、参数设置及调试

表二：参数设置表

名称	功能	默认值及设置范围
HI	过电压设定值 (V)	400 (55~500)
HT	过电压继电器延时动作时间 (S)	3.0 (0~99.9)
PE	三相电压不平衡百分比 (%)	100 (0~100) (PE=100 三相不平衡报警无效)
PET	三相电压不平衡动作延时时间 (S)	3.0 (0~99.9)
C0	相序检测使能	0 (1: 有效, 0: 无效)
C1	复位方式	0 (1: 手动, 0: 自动)
C2	被测电压频率(Hz)	50 (50Hz、60Hz 可选)
备注	1、延时时间设为 0 时，输出继电器响应时间约为 35ms。 2、如在自动工作方式下。因电压波动较大引起继电器频繁动作，可适当增加延时。	

## 1. 面板操作说明:




大窗口显示被测电压, 小窗口显示过电压设置值。显示窗口右边有 6 个指示灯, 下边三个指示灯指示当前所测电压来源; 上边 OUT1、OUT2 指示灯表示继电器输出状态, 吸合指示灯亮; 若某一路电压出现报警, 该路指示灯闪烁, 并且小窗口显示故障代码。四个按键的功能:

- (1) “SET”: 设置键, 每按一次显示参数名称。
- (2) “▲”: 增加键, 按 1 下, 相应位的数字加 1, 0~9~0 依次循环。
- (3) “▶”为移位键, 每按 1 下, 设置位循环右移。
- (4) “ESC” 手动复位键/退出键: 工作于手动复位方式时, 当被测电压恢复到正常值时, 按此键, 输出继电器复位到正常状态。在参数设置时, 作为设置退出键。

## 2. 参数设置方法:

按动“SET”键, 直到下层数码管显示要修改的参数名称, 再按“▶”键, 显示该参数值, 并且最高位闪烁, 如果要改变该参数值, 按“▲”键和“▶”进行修改, 按“SET”键保存修改后的数据, 并自动进入下一个参数的设置。如需退出设置状态, 按“ESC”即可。

## 五、端子接线图



三相三线制接线

三相四线制接线

端子号	说 明	端子号	说 明
3	过电压继电器 OUT2 常开触点	6	三相不平衡输出继电器 OUT1 常开触点
4	过电压继电器 OUT2 公共端触点	7	三相不平衡输出继电器 OUT1 公共端触点
5	过电压继电器 OUT2 常闭触点	8	三相不平衡输出继电器 OUT1 常闭触点
		9~13	被测电压输入 (接法如上图)

注: 三相三线制接线, 面板显示的是线电压, 三相四线制接线, 面板显示的是相电压。

## 六、销售信息

南京英雷科电子技术有限公司  
 电话: 025-83422183 83406361 18951080568  
 网址: <http://www.elc-mcu.com>

注意: 参数设置范围要求不允许超过参数表中的设置范围, 否则设置无效。

3. 查看各路电压: 大窗口显示被测电压, 按“▲”键快速切换查看各路电压, 右侧下面三个指示灯指示当前所测电压来源。

4. 手动复位: 工作于手动复位方式时, 当被测电压恢复到正常值时, 按“ESC”键, 输出继电器复位到正常状态。

5. 故障报警: 当出现电压异常报警时, 输出继电器 OUT1 或 OUT2 吸合, 同时出现电压异常来路的指示灯闪烁, 蜂鸣器响 10 秒, 小窗口显示故障码。

代码	00A	00b	00C	
故障	A相/AB线 过压	B相/BC线 过压	C相/CA线 过压	
代码	0bA	0bb	0bC	P
故障	A相/AB线 不平衡	B相/BC线 不平衡	C相/BC线 不平衡	相序 故障

## 6. 参数设置实例:

要求过电压为 400V/50Hz, 过电压延时动作 5 秒, 三相电压不平衡允许在 5% 内波动, 延时动作时间为 6 秒, 相序检测有效, 自动复位, 各参数设置如下:

名称	设置值	名称	设置值
HI	400	PEΓ	6
HΓ	5	C1	0
C0	1	C2	50
PE	5		